



## Условное обозначение трансформатора тока ТЛО-10 и пример строчного написания

ТЛО -10 XXXX - X/X - X/X - X / X XX XкВ



Пример обозначения трансформатора тока ТЛО-10 в габаритах М1:

**ТЛО-10 М1АС-0,5FS10/10P10-10/15-100/5 У3 10кА**

- М1** - габарит трансформатора
- А** - выводные контакты вторичных обмоток на корпусе трансформатора расположены с торца
- С** - наличие крышки для защиты и пломбирования измерительной обмотки
- 0,5** - класс точности измерительной вторичной обмотки
- FS10** - коэффициент безопасности прибора вторичной обмотки для измерений
- 10P** - класс точности защитной вторичной обмотки
- 10** - номинальная предельная кратность обмотки для защиты
- 10** - номинальная вторичная нагрузка измерительной вторичной обмотки
- 15** - номинальная вторичная нагрузка защитной вторичной обмотки
- 100** - номинальный первичный ток
- 5** - номинальный вторичный ток
- У** - климатическое исполнение
- 3** - категория размещения
- 10кА** - ток односекундной термической стойкости